

תעודת מתקנת 7512206895/1 לתעודה 7512206895

דף 1 מתוך 5

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7512206895 מתאריך 2025/04/27

פרטי הזמנה

שם המזמין : חמת שיווק והפצה בע"מ ח.פ. : 510923410
 מענו : משק 63, ד.נ.מושב אחיעזר, אחיעזר 71905
 תאריך ההזמנה : 22/04/2025

תאור המוצר

מוצר הבא במגע עם מי שתיה - הכרה בתעודת בדיקה
 הדגם הנבדק : 3053220CCH

מהות הבדיקה:בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי
 שתיה, מאוגוסט 2022, גליון תיקון מספר 1 אוקטובר 2023

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
 מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 5 דפים
 ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
 פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
 הערות:
 אומת ע"ס דוחות בדיקה מתאימים, כמפורט להלן במסמך זה
 הבדיקה בוצעה בתאריך 27/04/2025
 תעודה מתקנת זו הופקה עבור עדכון תיאור משפחת הדגמים
 מדיניות כלל ההחלטה של המעבדה היא להשתמש בהצהרה בינארית עם פס הגנה (w) השווה
 לאי הוודאות (U) של המדידה. ובכך, לספק סיכון ספציפי עם הסתברות לאי-התאמה
 שגויה שלא תעלה על 2.5% בקירוב.

תעודת מתקנת 7512206895/1 לתעודת 7512206895

דף 2 מתוך 5

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7512206895 מתאריך 2025/04/27

תאור מורחב של המוצר

ברז ערבוב מכאני בעל ידית הפעלה אחת

תיאור משפחת המוצר (על סמך דוחות הבדיקה המפורטים להלן בעמ' 5 של מסמך זה):

304668OCCH
304668OCGS
304668OCF16S
304668OCF20S
304668OCGR
304668OCOP
304668OCMW
304669OCCH
304669OCGS
304669OCF16S
304669OCF20S
304669OCGR
304669OCOP
304669OCMW
304664OCCH
304664OCGS
304664OCF16S
304664OCF20S
304664OCGR
304664OCOP
304664OCMW
304567OCCH
304567OCGS
304567OCF16S
304567OCF20S
304567OCGR
304567OCOP
304567OCMW
304469OCCH
304469OCGS
304469OCF16S
304469OCF20S
304469OCGR
304469OCOP
304469OCMW
302669OCCH

תעודת מתקנת 7512206895/1 לתעודה 7512206895

דף 3 מתוך 5

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7512206895 מתאריך 2025/04/27

תאור מורחב של המוצר

302669OCGS
302669OCF16S
302669OCF20S
302669OCGR
302669OCOP
302669OCMW
306369OCCH
306369OCGS
306369OCF16S
306369OCF20S
306369OCGR
306369OCOP
306369OCMW
306368OCCH
306368OCGS
306368OCF16S
306368OCF20S
306368OCGR
306368OCOP
306368OCMW
304869OCCH
304869OCGS
304869OCF16S
304869OCF20S
304869OCGR
304869OCOP
304869OCMW
305368OCCH
305368OCGS
305368OCF16S
305368OCF20S
305368OCGR
305368OCOP
305368OCMW
305322OCCH
305322OCGS
305322OCF16S
305322OCF20S
305322OCGR
305322OCOP

תעודת מתקנת 7512206895/1 לתעודה 7512206895

דף 4 מתוך 5

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7512206895 מתאריך 2025/04/27

תאור מורחב של המוצר

305322OCMW

תעודת מתקנת 7512206895/1 לתעודה 7512206895

דף 5 מתוך 5

תעודת בדיקה זו מחליפה ומבטלת את תעודת הבדיקה 7512206895 מתאריך 2025/04/27

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישה לסעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
6	דרישות בדיקה			אומת ע"ס דרישות התקן האמריקאי 61 NSF/ANSI/CAN בהתאם לדוח בדיקה ממעבדת Intelligence Quality Assurance מס' J250310001-3 ו- J250310001-4 מתאריך 15/04/2025	מתאים
6.9	בדיקת תכולת עופרת	התכולה המרבית של העופרת תהיה 0.25%	הממוצע המשוקלל של תכולת העופרת במוצר -0.25 (%m/m): קטן מ-0.25	אומת ע"ס דרישות התקן האמריקאי 372 NSF/ANSI/CAN בהתאם לדוח בדיקה ממעבדת Intelligence Quality Assurance מס' J250310001-2 מתאריך 11/04/2025	מתאים
	פירוט ממצאי הבדיקה עבור רכיבי המוצר				לא ישים

סוף תעודת בדיקה