

תעודת בדיקה מספר 7512212465

דף 1 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : חמת שיווק והפצה בע"מ ח.פ. : 510923410
מענו : משק 63, ד.נ.מושב אחיעזר, אחיעזר 71905
תאריך ההזמנה : 05/08/2025

תאור המוצר

מוצר הבא במגע עם מי שתיה - הכרה בתעודת בדיקה
הדגם הנבדק : 304670F16S012

מהות הבדיקה:בדיקה מלאה לתקן ישראלי שאינה במסגרת תו תקן או צו יבוא חופשי

התאמה לדרישות של התקן הישראלי ת"י 5452 - בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי
שתיה, מאוגוסט 2022, גליון תיקון מספר 1 אוקטובר 2023

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 3 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
אומת ע"ס דוחות בדיקה מתאימים, כמפורט להלן במסמך זה
מדיניות כלל ההחלטה של המעבדה היא להשתמש בהצהרה בינארית עם פס הגנה (w) השווה
לאי הוודאות (U) של המדידה. ובכך, לספק סיכון ספציפי עם הסתברות לאי-התאמה
שגויה שלא תעלה על 2.5% בקירוב.

14/08/2025

תאריך הפקת תעודה

שם הבודק: נבו תם תפקיד מהנדס בודק
שם המאשר: אסף עמרם תפקיד ראש מדור

ענף כימיה מזון ומים-טל:036465138 דוא"ל ע"פ פעילות: FCM@sii.org.il, Water@sii.org.il, Wine@sii.org.il, Food@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7512212465

דף 2 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

ברז ערבוב מכני

תיאור משפחת המוצר:

304670CH012
304670OP012
304670MW012
304670GS012
304670F20S012
304670GR012
304671CH012
304671F16S012
304671OP012
304671MW012
304671GS012
304671F20S012
304671GR012
304672CH012
304672F16S012
304672OP012
304672MW012
304672GS012
304672F20S012
304672GR012
304673CH012
304673F16S012
304673OP012
304673MW012
304673GS012
304673F20S012
304673GR012

תעודת בדיקה מספר 7512212465

דף 3 מתוך 3

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מספר סעיף	תאור סעיף	דרישה לסעיף	תוצאות	הערה	מסקנה
6	דרישות בדיקה			אומת ע"ס דרישות התקן האמריקאי 61 NSF/ANSI/CAN בהתאם לדוח בדיקה ממעבדת Intelligence Quality Assurance מס' J250630003-2 מתאריך 30/07/2024	מתאים
6.9	בדיקת תכולת עופרת	התכולה המרבית של העופרת תהיה 0.25%	הממוצע המשוקלל של תכולת העופרת במוצר (%m/m): קטן מ- 0.25	אומת ע"ס דרישות התקן האמריקאי 372 NSF/ANSI/CAN בהתאם לדוח בדיקה ממעבדת Intelligence Quality Assurance מס' J250630003-3 מתאריך 30/07/2025	מתאים
	פירוט ממצאי הבדיקה עבור רכיבי המוצר				לא ישים

סוף תעודת בדיקה